

REVÍZIE ELEKTRICKÝH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610 .

Názov elektr. spotrebiča : *Učivoar*
 T Y P : *NIUVA-2.8*
 Výrobné číslo :
 Držané za prevádzky v ruke : ÁNO NIE
 (Zakrúžkujte !)

Napätie:
 Trieda ochrany (I., II., III.):
 Skupina spotrebiča : A B C D E
 (Zakrúžkujte !)

Dátum revízie	Namerané hodnoty .				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka, ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia V Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje nevyhovuje		
					chod	celkovo	
17.9.22 DPG			50	0,03		vyhovuje	Branislav Hromkovic  E.Č.: 3/1/2006-EZ-E2A REVÍZNY TECHNIK

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.
 Na meranie boli použité tieto meracie prístroje : PU 184 v.č. 9707583