

**SPRÁVA**  
**o odbornej prehliadke a odbornej skúške plynového zariadenia**

Vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Zz.,

Dátum vykonania odbornej skúšky : 27.10.2023

Názov a sídlo organizácie: (označenie prevádzky alebo objektu )  
SEBA, Senator Bauquets, s.r.o., Saratovská 2/A, 840 02 Bratislava 42

Spotrebič: **Záhradný ohrievač Pyramída 13 kW, v. č. 2017031560**

Meno a priezvisko odborného pracovníka plynových zariadení, číslo osvedčenia :

Peter Hrašna

0014 IBA 1999

PZ A Bf,g1,h

Druh odbornej skúšky : **PREVÁDZKOVÁ**

Označenie zariadenia (predmet odbornej skúšky) :

**HUP, STL DOREGULOVANIE, PLYN. HADICA A SPOTREBIČ**

Médium : propán - bután z tlakovej fľaše

Druh zariadenia : skupina **B** - písmeno **f, g, h** vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z.

Za prevádzkovateľa sa zúčastnil : p. Baránek

Celkové zhodnotenie zariadenia :

**ZARIADENIE JE SCHOPNÉ BEZPEČNEJ PREVÁDZKY**

Správa obsahuje : 2 strany

Rozdeľovník :  
2 ks SEBA  
1 ks Plynoservis



Bratislava 01.11.2023

pečiatka a podpis  
odborného pracovníka

**SPRÁVA**  
**o odbornej prehliadke a odbornej skúške plynového zariadenia**

Vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Zz.,

Dátum vykonania odbornej skúšky : 27.10.2023

Názov a sídlo organizácie: (označenie prevádzky alebo objektu )  
SEBA, Senator Bauquets, s.r.o., Saratovská 2/A, 840 02 Bratislava 42

Spotrebič: **Záhradný ohrievač Pyramída 13 kW, v. č. 2017126208**

Meno a priezvisko odborného pracovníka plynových zariadení, číslo osvedčenia :

Peter Hrašna

0014 IBA 1999

PZ A Bf,g1,h

Druh odbornej skúšky : **PREVÁDZKOVÁ**

Označenie zariadenia (predmet odbornej skúšky) :

**HUP, STL DOREGULOVANIE, PLYN. HADICA A SPOTREBIČ**

Médium : propán - bután z tlakovej flaše

Druh zariadenia : skupina **B** - písmeno **f, g, h** vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z.

Za prevádzkovateľa sa zúčastnil : p. Baránek

Celkové zhodnotenie zariadenia :

**ZARIADENIE JE SCHOPNÉ BEZPEČNEJ PREVÁDZKY**

Správa obsahuje : 2 strany

Rozdeľovník :

2 ks SEBA

1 ks Plynoservis



Bratislava 01.11.2023

pečiatka a podpis  
odborného pracovníka

**SPRÁVA**  
**o odbornej prehliadke a odbornej skúške plynového zariadenia**

Vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Zz.,

Dátum vykonania odbornej skúšky : 27.10.2023

Názov a sídlo organizácie: (označenie prevádzky alebo objektu )  
SEBA, Senator Bauquets, s.r.o., Saratovská 2/A, 840 02 Bratislava 42

Spotrebič: **Záhradný ohrievač Pyramída 13 kW, bez v. č.**

Meno a priezvisko odborného pracovníka plynových zariadení, číslo osvedčenia :

Peter Hrašna

0014 IBA 1999

PZ A Bf,g1,h

Druh odbornej skúšky : **PREVÁDZKOVÁ**

Označenie zariadenia (predmet odbornej skúšky) :

**HUP, STL DOREGULOVANIE, PLYN. HADICA A SPOTREBIČ**

Médium : propán - bután z tlakovej fľaše

Druh zariadenia : skupina **B** - písmeno **f, g, h** vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z.

Za prevádzkovateľa sa zúčastnil : p. Baránek

Celkové zhodnotenie zariadenia :

**ZARIADENIE JE SCHOPNÉ BEZPEČNEJ PREVÁDZKY**

Správa obsahuje : 2 strany

Rozdeľovník :

2 ks SEBA

1 ks Plynoservis



Bratislava 01.11.2023

pečiatka a podpis  
odborného pracovníka

- A. Technické hodnoty skúšaného PZ.
- B. Technické údaje o meraní a skúškach.
- C. Zistené závady a nedostatky, návrh opatrení a lehôt k ich odstráneniu.
- D. Údaje o odstránení závad z predchádzajúcich kontrol a revízií.
- E. Celkové zhodnotenie zariadenia.

**A. Technické hodnoty revidovaného zariadenia :**

Medium : propán-bután z tlakovej flaše

Predmet prevádzkovej odbor. správy plynu : HUP, STL doregul., plyn. hadica a spotrebič

Hlavný uzáver plynu : uzáver na propán-butánovej flaši

Stredotlaké doregulovanie : STL regulátor propán-bután

NTL rozvod : propán-butánová hadica cca 1,5 m

Spotrebič : **Záhradný ohrievač Pyramída 13 kW, bez v. č.**

**B. Údaje o meraní a skúškach :**

- a) Kontrola tesnosti NTL plynového rozvodu v zmysle STN EN 1775 a TPP 70401
- b) Skúška tesnosti rozoberateľných spojov diagnostickým prístrojom TROTEC GB40, výr. č. 221206405.
- c) Kontrola ovládateľnosti uzatváracích a ovládacích prvkov zariadenia.
- d) Skúška sporopolôh jednotlivých horákov
- e) Skúška poistiek plameňa

| <b><u>C. Zistené závady a nedostat., návrh opatrení a lehôt k ich odstrán.</u></b> | <b><u>Termín odst.</u></b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

|         |  |
|---------|--|
| 1. Bez. |  |
|---------|--|

**D. Údaje o odstránení závad z predchádzajúcich kontrol a revízií :**

Predchádzajúca revízna správa bola bez závad.

**E. Celkové zhodnotenie zariadenia :**

Plynový spotrebič je prevádzky schopný - tesný.

V Bratislave 1.11.2023

**PLYNOSERVIS**

Peter Hrašna

Pizenská 9, 831 03 Bratislava

IČO: 36 974 649, tel. 0903/422 947