

REVÍZIE ELEKTRICKÝH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610 .

Názov elektr. spotrebiča : Chladiaca vitrína

Napätie: 230V

TYP : Stalgast

Trieda ochrany (I., II., III.):

Výrobné číslo :

Skupina spotrebiča : A B C D (E)

Držané za prevádzky v ruke : ÁNO (NIE)
(Zakrúžkujte !)

(Zakrúžkujte !)

SB Chladnička č. 11

[illegible]

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.

Na meranie boli použité tieto meracie prístroje : PU 184 v.č. 9707583

REVÍZIE ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610.

BUFET - SKLAD

Názov elektr. spotrebiča : CHLADIACA VITRÍNA 1

Napätie: 230V

T Y P : GASTROMARKET

Trieda ochrany (I) II. III.)

Výrobné číslo:


Skupina spotrebiča: A B C D E

Držané za prevádzky v ruke: ANO NIE

(Zakrúžkujte !)

(Zakrúžkujte!)

SB Chladnička č. 12

Dátum revízie	Namerané hodnoty.				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť š. Podpis pracovníka ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia v Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje nevyhovuje	chod celkovo	
17.9.2020	0,06		50	0,03	vyhovuje		
22.9.2021	0,06		50	0,03	-11-		
20.7.2022	0,07		50	0,03	-11-		
4.9.2023	0,07		50	0,03	-11-		

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.
Na meranie boli použité tieto meracie prístroje : RV 104 č. 9707583

REVÍZIE ELEKTRICKÝH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610 .

kuchyňa

Názov elektr. spotrebiča : Chladiaca vitrína

Napätie: 230V

T Y P :

Trieda ochrany (I., II., III.):

Výrobné číslo :

Skupina spotrebiča : A B C D E

Držané za prevádzky v ruke : ÁNO NIE
(Zakrúžkujte !)

(Zakrúžkujte !)

SB Chladnička č. 16

Dátum revízie	Namerané hodnoty .				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka, ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia V Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje nevyhovuje	chod celkovo	
30.3.2019	0,07		50	0,03		vyhovuje	B. Hromkovič Elektrotechnik specialista
17.7.2020	0,08		50	0,03		-	
22.9.2024	0,08		50	0,03		-	
20.7.2022	0,08		50	0,03		-11-	
4.9.2023	0,08		50	0,03		-11-	

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.

Na meranie boli použité tieto meracie prístroje : PU 184 v.č. 9707583