


REVÍZIE ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610.

Názov elektr. spotrebiča : GRIL LINOROX
 T Y P :
 Výrobné číslo:
 Držané za prevádzky v ruke: ANO NIE
 (Zakrúžkujte!)

Napätie: 230V
 Trieda ochrany (I.II.III.):
 Skupina spotrebiča: A B C D E
 (Zakrúžkujte !)

SB El. gril č.3

Dátum revízie	Namerané hodnoty.				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. EZ/EAE2 Podpis pracovníka ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia v M ohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje	nevyhovuje	
30.7.2018	0,04		∞	0,03	vyhovuje		
30.3.2019	0,06		50	0,03	- -		
27.8.2020	0,07		50	0,03	- -		
22.7.2021	0,08		∞	0,03	- -		
19.7.2022	0,05		50	0,03	- -		
12.9.2023	0,06		50	0,03	- -		

SB Gril.platňa 230V č.1

REVÍZIE ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610.

Názov elektr. spotrebiča : GRIL

Napätie: 230V

T Y P : LINDOX

Trieda ochrany (I. II. III.):


Výrobné číslo:

Skupina spotrebiča: A B C D E
(Zakrúžkujte!)

Držané za prevádzky v ruke: ANO NIE
(Zakrúžkujte!)

SB El. gril č.4

Dátum revízie	Namerané hodnoty.				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť S. Podpis pracovníka ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia v M ohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje	nevyhovuje	
30.7.2018	0,05		50	0,03		vyhovuje	<i>Bratislav Hromkovič</i>
30.3.2019	0,06		50	0,03		-11-	<i>Bratislav Hromkovič</i>
3.9.2020	0,08		50	0,03		-11-	<i>Bratislav Hromkovič</i>
22.9.2021	0,09		50	0,03		-11-	<i>Bratislav Hromkovič</i>
19.7.2022	0,09		50	0,03		-11-	<i>Bratislav Hromkovič</i>
12.9.2023	0,08		50	0,03		-11-	<i>Bratislav Hromkovič</i>



REVÍZIE ELEKTRICKÝH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610 .

Názov elektr. spotrebiča : Gril

Napätie: 230V

T Y P : Gastromarket

Trieda ochrany (I., II., III.):

Výrobné číslo :

Skupina spotrebiča : A B C D (E)

Držané za prevádzky v ruke : ÁNO (NIE)
(Zakrúžkujte !)

(Zakrúžkujte !)

SB El. gril č.6

Dátum revízie	Namerané hodnoty .				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka, ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia V Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje nevyhovuje		
					chod	celkovo	
30.3.2019	0,07		50	0,03		vyhovuje	B. Hromkovič Elektrotechnik specialista
3.9.2020	0,07		50	0,03		-11-	B. Hromkovič
22.9.2021	0,08		50	0,03		-11-	B. Hromkovič
19.7.2022	0,08		50	0,03		-11-	B. Hromkovič
23.11.23	0,08		50	0,03		-11-	B. Hromkovič

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.

Na meranie boli použité tieto meracie prístroje : PU 184 v.č. 9707583

