

REVÍZIE ELEKTRICKÝH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610 .

Napätie: 400V

Trieda ochrany (I., II., III.):

Skupina spotrebiča : A B C D E

(Zakružkujte !)

SB KONVEKTOMAT č.3 RETIGO

[illegible]

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.

Na meranie boli použité tieto meracie prístroje : PU 184 v.č. 9707583

REVÍZIE ELEKTRICKÝH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610 .

Názov elektr. spotrebiča : Konvertomat

Napätie: 230V

T Y P : Retigor č.2

Trieda ochrany (I., II., III.):

Výrobné číslo :

Skupina spotrebiča : A B C D E

Držané za prevádzky v ruke : ÁNO (NIE)

(Zakrúžkujte !)

(Zakrúž

SB KONVEKTOMAT č.4 RETIGO 2

Dátum revízie	Namerané hodnoty .				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka, ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia V Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje nevyhovuje	chod celkovo	
30.3.2019	0,08		50	0,03		vyhovuje	Hromkovič Elektronický špecialista
17.9.2020	0,07		50	0,03		—	
22.9.2021	0,08		50	0,03		—	
20.7.2022	0,07		50	0,03		—	
4.7.2023	0,07		50	0,03		—	

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.

Na meranie boli použité tieto meracie prístroje : PU 184 v.č. 9707583