



# REVÍZIE ELEKTRICKÝH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610 .

Názov elektr. spotrebiča : Konvertomat

Napätie: 230V

T Y P : Retigor č.2

Trieda ochrany (I., II., III.):

Výrobné číslo :






Skupina spotrebiča : A B C D E

Držané za prevádzky v ruke : ÁNO (NIE)

(Zakrúžkujte !)

(Zakrúž

## SB KONVEKTOMAT č.4 RETIGO 2

Dátum revízie	Namerané hodnoty .				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka, ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia V Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje	nevyhovuje	
					chod	celkovo	
30.3.2019	0,08		50	0,03		vyhovuje	Hromkovič Elektrický špecialista
17.9.2020	0,07		50	0,03		—	
22.9.2021	0,08		50	0,03		—	
20.7.2022	0,07		50	0,03		-11-	
4.7.2023	0,07		50	0,03		-11-	
3.9.24	0,07		50	0,03		-11-	

Súčasťou revízie sú aj predĺžovacie šnúry.

Na meranie boli použité tieto meracie prístroje : PU 184 v.č. 9707583

REVÍZIE ELEKTRICKÝH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610 .

Názov elektr. spotrebiča : Konvertomat

Napätie: 230V

TYP : Retigor č.2

Trieda ochrany (I., II., III.):

Výrobné číslo :

Skupina spotrebiča : A B **C** D E

Držané za prevádzky v ruke : ÁNO (NIE)  
(Zakrúžkujte !)

(Zakrúžkujte !)

**SB Konvektomat č. 5**

Dátum revízie	Namerané hodnoty .				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka, ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia V Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje / nevyhovuje		
					chod	celkovo	
30.3.2019	0,08		50	0,03		vyhovuje	Hromkovič Elektrotechnik špecialista
17.9.2020	0,07		50	0,03		-	<i>[Signature]</i>
22.9.2024	0,08		50	0,03		-	<i>[Signature]</i>
20.7.2022	0,07		50	0,03		-	<i>[Signature]</i>
4.9.2023	0,07		50	0,03		-	<i>[Signature]</i>
3.9.24	0,07		50	0,03		-	<i>[Signature]</i>

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.  
Na meranie boli použité tieto meracie prístroje : PU 184 v.č. 9707583

REVÍZIE ELEKTRICKÝH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610 .

Názov elektr. spotrebiča : Konvertomat

Napätie: 400V

T Y P : Retigo

Trieda ochrany (I., II., III.):

Výrobné číslo :

Skupina spotrebiča : A B C D E

Držané za prevádzky v ruke : ÁNO (NIE)  
(Zakrúzkujte !)

(Zakrúzkujte !)

**SB Konvektomat č. 6**

Dátum revízie	Namerané hodnoty .				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka, ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia V Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje nevyhovuje		
					chod	celkovo	
30.3.2019	0,08		50	0,03		vyhovuje	Hromkovič Elektrotechnik Specialista
29.9.2020	0,08		50	0,03		-11-	Hromkovič
22.9.2021	0,07		50	0,03		-	Hromkovič
20.7.2022	0,08		50	0,03		-11-	Hromkovič
4.9.2023	0,08		50	0,03		-11-	Hromkovič
3.9.24	0,08		50	0,03		-11-	Hromkovič

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.  
Na meranie boli použité tieto meracie prístroje : PU 184 v.č. 9707583