

**SB Termoskrina č. 1**

Názov.elekt  
spotrebiča

**SB Temoskriňa č. 1**

T Y P : ER 16 TECH 201

Napätie: 230V


Výrobné číslo: 552

Trieda ochrany (I II.III.): I

Držané za prevádzky v ruke: ~~ANO~~ NIE  
(Zakrúžkujte!)

Skupina spotrebiča: A B C D E  
(Zakrúžkujte !)

Dátum revízie	Namerané hodnoty.				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko Odborná spôsobilosť § Podpis pracovníka ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia v Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje nevyhovuje	chod	
4.5.2017	0,05		50	0,03	vyhovuje		Alexander Kromádik
5.5.2018	0,05		50	0,03	-		
30.3.2019	0,06		50	0,03	-	-	
27.8.2020	0,07		50	0,03	-	-	
27.9.2021	0,08		50	0,03	-	-	
19.7.2022	0,08		50	0,03	-	-	
12.9.2023	0,08		50	0,03	-	-	
27.8.2024	0,09		50	0,03	-	-	





REVÍZIE ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610.

SKLAD PĽIČKA

Názov elektrického spotrebiča:

**SB Temoskriňa č. 3**

Napätie: 230V

TYP

: RENDOKOV

Trieda ochrany (I. II. III.):

Výrobné číslo: 550


Skupina spotrebiča: A B C D (E)

Držané za prevádzky v ruke: ANO NIE

(Zakrúžkujte !)

(Zakrúžkujte!)

Dátum revízie	Namerané hodnoty.				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť S. Podpis pracovníka ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia v M ohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje	nevyhovuje	
					chod	celkovo	
18.5.2017	0,05		50	0,03		VYHOVUJE	Aladár HROTHKOVIČ
4.5.2018	0,06		50	0,01		—	Aladár HROTHKOVIČ
30.3.2019	0,06		50	0,03		-11-	Aladár HROTHKOVIČ
29.9.2020	0,05		50	0,03		-11-	Aladár HROTHKOVIČ
27.9.2021	0,06		50	0,03		-11-	Aladár HROTHKOVIČ
19.7.2022	0,06		50	0,03		-11-	Aladár HROTHKOVIČ
12.9.2023	0,07		50	0,03		-11-	Aladár HROTHKOVIČ
27.8.2024	0,08		50	0,03		-11-	Aladár HROTHKOVIČ





REVÍZIE ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610.

SKLAD PETRŽALKA

Názov elektr. spotrebiča

**SB Temoskriňa č. 5**

Napätie: 230V

Typ: RENOKOV

Trieda ochrany (I, II, III):

Výrobné číslo: 549

Skupina spotrebiča: A B C D (E)

Držané za prevádzky v ruke: ANO NIE

(Zakrúžkujte!)

(Zakrúžkujte!)

Dátum revízie	Namerané hodnoty.				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť S. Podpis pracovníka ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia v M ohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje	nevyhovuje	
18.5.2017	0,07		50	0,03	vyhovuje		Alois Hromkovič
4.5.2018	0,07		50	0,03			
30.3.2019	0,08		50	0,03		-11-	
29.9.2020	0,08		50	0,03		-11-	
27.9.2021	0,07		50	0,03		-11-	
19.7.2022	0,08		50	0,03		-11-	
12.9.2023	0,07		50	0,03		-11-	
27.8.2024	0,07		50	0,03		-11-	

REVIZNY TECHNICKÝ  
 EČ.: 34/2006-EZ-E2A  
 Branislav Hromkovič  
 REVIZNY TECHNICKÝ  
 EČ.: 34/2006-EZ-E2A  
 REVIZNY TECHNICKÝ



