

REVÍZIE ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610.

Názov elektr.
spotrebiča : REZON

1 2 3 : ER 16

SB Režón č.1

Držané za prevádzky v ruke: ANO NIE
(Zakrúžkujte!)

Napate: 230Y

Triada ochrany (I II. III.):

Skupina spotrebiča: A B C D E
(Zakružkujte !)

[illegible]

Súčasťou revízie sú aj predložovacie listy.

Na meranie boli použité tieto meracie prístroje : 19014 č.9707583

SB Režón č.2

napätie: 230V

Trieda ochrany (I., II., III.):

Skupina spotrebiča : A B C D E

(Zakrúžkujte !)

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.

Na meranie boli použité tieto meracie prístroje : PU 184 v.č. 9707583

SB Režón č.3

Napätie: 230V

Trieda ochrany (I., II., III.):

Skupina spotrebiča : A B C D E

(Zakrúžkujte !)

B. Hromkovič

Na meranie boli použité tieto meracie prístroje : PU 184 v.č. 9707583

REVÍZIE ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610.

Názov el.
spotrebiča:

SB režón č.4

Napätie: 230 V

T Y P

ER 16

Trieda ochrany (I II III):

Výrobné číslo: 2-438

Skupina spotrebiča: A B C D E

Držané za prevádzky v ruke: ANO NIE

(Zakrúškujte !)

(Zakrúškujte!)

Dátum revízie	Namerané hodnoty.				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná osoba, ktorá podpisuje, ktorú revíziu vykonala
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia v Mohmoch	Unikačný prúd v mA	vyhovuje nevyhovuje	chod celkovo	
1.6.2016	0,08		50	0,03		vyhovuje	ALOSE HROTECHNICKÁ
2.9.2016	0,07		50	0,03		- - -	REV. TECH.
4.5.2017	0,07		50	0,03		- - -	P. HROTECHNICKÁ
30.7.2018	0,08		50	0,03		- - -	REV. TECH.
30.3.2019	0,07		50	0,03		- - -	REV. TECH.
27.8.2020	0,08		50	0,03		- - -	REV. TECH.
20.7.2022	0,07		50	0,03		- - -	REV. TECH.
12.9.2023	0,09		50	0,03		- - -	REV. TECH.
27.8.2024	0,08		50	0,03		- - -	REV. TECH.

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.

Na meranie boli použité tieto meracie prístroje : RV 184 č. 9707583

SB režón č.4