


REVÍZIE ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610.

Názov elektr. spotrebiča : **SB IR lampa č. 1**  
 T Y P : PIÑO CALDO  
 Výrobné číslo :  
 Držané za prevádzky v ruke: ANO - NIE  
 (Zakrúžkujte!)

Napätie: 230V  
 Trieda ochrany (I. II. III.):  
 Skupina spotrebiča: A B C D E  
 (Zakrúžkujte !)

Dátum revízie	Namerané hodnoty.				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia v Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje	nevyhovuje	
12.5.2017	0,05		50	0,03	vyhovuje		
30.7.2018	0,06		50	0,03	vyhovuje		
30.4.2019	0,08		50	0,03	-11-		
27.8.2020	0,08		50	0,03	-11-		
22.9.2021	0,08		50	0,03	vyhovuje		
20.7.2022	0,08		50	0,03	-11-		
4.9.2023	0,08		50	0,03	-11-		
12.9.2023	0,08						
27.8.2024	0,08		50	0,03	vyhovuje		

**SB UV lampa 3ž č.1**


REVÍZIE ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610.

Názov elektr. spotrebiča : UV LAMPA č. 2  
 T Y P : PINO CALDO  
 Výrobné číslo :  
 Držané za prevádzky v ruke: ~~ANO~~ NIE  
 (Zakrúžkujte!)

Napätie: 230V  
 Trieda ochrany (I II III.):  
 Skupina spotrebiča: A B C D E  
 (Zakrúžkujte!)

**SB IR lampa č. 2**

Dátum revízie	Namerané hodnoty.				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. EZ/EA/EZ Podpis pracovníka ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia v Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje	nevyhovuje	
					chod	celkovo	
18.5.2017	0,06		50	0,03		VYHOVUJE	Hrozník Hromkovič
30.4.2018	0,08		50	0,03		-	Hrozník Hromkovič
30.3.2019	0,05		50	0,03		-11-	Hrozník Hromkovič
3.9.2020	0,07		50	0,03		-11-	Hrozník Hromkovič
27.9.2021	0,08		50	0,03		-11-	Hrozník Hromkovič
20.7.2022	0,07		50	0,03		-11-	Hrozník Hromkovič
4.9.2023	0,07		50	0,03		-11-	Hrozník Hromkovič
27.8.2024	0,08		50	0,03		-11-	Hrozník Hromkovič







REVÍZIE ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610.

Názov elekt. spotrebiča

**SB IR lampa č. 5**

Napätie: 230V

TYP

Trieda ochrany (I, II, III):


Výrobné číslo:

Skupina spotrebiča: A B C D E

Držané za prevádzky v ruke: ANO NIE

(Zakrúžkujte !)

(Zakrúžkujte!)

Dátum revízie	Namerané hodnoty.				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia v Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje	nevyhovuje	
22.9.2021	0,05		50	0,03	vyhovuje		
19.7.2022	0,06		50	0,03		-  -	
12.9.2023	0,07						
27.8.2024	0,09		50	0,03		-  -	

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.  
Na meranie boli použité tieto meracie prístroje : PU 104 č. 9707583

2 - žiarivka

REVÍZIE ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610.

Názov elek spotrebiča

**SB IR lampa č. 6**

Napätie: 230V

TYP

Trieda ochrany (I) II. III.):

Výrobné číslo:

Skupina spotrebiča: A B C D (E)  
(Zakrúžkujte !)

Držané za prevádzky v ruke: ~~ANO~~ NIE  
(Zakrúžkujte!)

Dátum revízie	Namerané hodnoty.				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia v Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje nevyhovuje	chod	
22.7.2021	0,07		50	0,03	vyhovuje		
20.7.2022	0,08		50	0,03	-		
12.9.2023	0,08						
27.8.2024	0,07		50	0,03	-		

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.  
Na meranie boli použité tieto meracie prístroje : PV 184 č. 9707583

REVÍZIE ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610.

Názov elektrického spotrebiča

**SB IR lampa č. 7**

Napätie: 230V

Typ

Trieda ochrany (I, II, III):

Výrobné číslo:

Skupina spotrebiča: A B C D E  
(Zakrúžkujte !)

Držané za prevádzky v ruke: ANO NIE  
(Zakrúžkujte!)

Dátum revízie	Namerané hodnoty.				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia v Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje	nevyhovuje	
22.9.2021	0,07		50	0,03		UTROVOSJE	<i>Pravoslav Hromovici</i>
19.7.2022	0,07		50	0,03		-  -	<i>Pravoslav Hromovici</i>
23.11.23	0,07		50	0,03		-  -	<i>Pravoslav Hromovici</i>
27.8.2024	0,09		50	0,03		-  -	<i>Pravoslav Hromovici</i>

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.  
Na meranie boli použité tieto meracie prístroje : PV 184 č. 9707583