

REVÍZIE ELEKTRICKÝH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610 .

Názov elektr. spotrebiča : Fritéza Maxima č.1

Napätie: 230V

T Y P :

Trieda ochrany (I., II., III.):

Výrobné číslo :

Skupina spotrebiča : A B C D E

Držané za prevádzky v ruke : ÁNO NIE
(Zakrúžkujte !)

(Zakrúžkujte !)

Dátum revízie	Namerané hodnoty .				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka, ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia V Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje nevyhovuje		
					chod	celkovo	
27.8.24	0,07		50	0,03		vyhovuje	Revízny technik B. Hromkovič E.C.: 3/1/2006-EZ-E2A REVÍZNY TECHNIK

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.

Na meranie boli použité tieto meracie prístroje : PU 184 v.č. 9707583

REVÍZIE ELEKTRICKÝH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610 .

Názov elektr. spotrebiča : Fritéza Maxima č.2

Napätie: 230V

T Y P :

Trieda ochrany (I., II., III.):

Výrobné číslo :

Skupina spotrebiča : A B C D E

Držané za prevádzky v ruke : ÁNO NIE
(Zakrúžkujte !)

(Zakrúžkujte !)

Dátum revízie	Namerané hodnoty .				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka, ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia V Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje nevyhovuje		
					chod	celkovo	
27.8.24	0,07		50	0,03		vyhovuje	Revízny technik B. Hromkovič REVÍZNÝ TECHNIK

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.

Na meranie boli použité tieto meracie prístroje : PU 184 v.č. 9707583

REVÍZIE ELEKTRICKÝH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610 .

Názov elektr. spotrebiča : Fritéza Maxima č.3

Napätie: 230V

T Y P :

Trieda ochrany (I., II., III.):

Výrobné číslo :

Skupina spotrebiča : A B C D E

Držané za prevádzky v ruke : ÁNO NIE
(Zakrúžkujte !)

(Zakrúžkujte !)

Dátum revízie	Namerané hodnoty .				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka, ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia V Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	v .hovuje nevyhovuje		
					chod	celkovo	
27.8.24	0,07		50	0,03		vyhovuje	Revízny technik B.Hromkovič E.C. 31/2006 E2 E2A REVÍZNY TECHNIK

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.

Na meranie boli použité tieto meracie prístroje : PU 184 v.č. 9707583

REVÍZIE ELEKTRICKÝH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610 .

Názov elektr. spotrebiča : Fritéza Maxima č.4

Napätie: 230V

T Y P :

Trieda ochrany (I., II., III.):

Výrobné číslo :

Skupina spotrebiča : A B C D E

Držané za prevádzky v ruke : ÁNO NIE
(Zakrúžkujte !)

(Zakrúžkujte !)

Dátum revízie	Namerané hodnoty .				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka, ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia V Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje nevyhovuje		
					chod	celkovo	
27.8.24	0,08		50	0,03		vyhovuje	Revízny technik B.Hromkovič E.Č.: 3/1/2006-EZ-E2A REVÍZNY TECHNIK

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.

Na meranie boli použité tieto meracie prístroje : PU 184 v.č. 9707583

REVÍZIE ELEKTRICKÝH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610 .

Názov elektr. spotrebiča : Fritéza Maxima č.5

Napätie: 230V

T Y P :

Trieda ochrany (I., II., III.):

Výrobné číslo :

Skupina spotrebiča : A B C D E

Držané za prevádzky v ruke : ÁNO NIE
(Zakrúžkujte !)

(Zakrúžkujte !)

Dátum revízie	Namerané hodnoty .				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka, ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia V Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje nevyhovuje		
					chod	celkovo	
27.8.24	0,06		50	0,03		vyhovuje	Bratislava Hromkovič Revízny technik B.Hromkovič E.Č.: 3/1/2006-EZ-E2A REVÍZNY TECHNIK

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.

Na meranie boli použité tieto meracie prístroje : PU 184 v.č. 9707583