


REVÍZIE ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610.

Názov elektr. spotrebiča : GRIL
 T Y P : LINOREX
 Výrobné číslo:
 Držané za prevádzky v ruke: ~~ANO~~ NIE
 (Zakrúžkujte!)

Napätie: 230V
 Trieda ochrany (I II. III.):
 Skupina spotrebiča: A B C D (E)
 (Zakrúžkujte!)

SB El. gril č.2

Dátum revízie	Namerané hodnoty.				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia v Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje	nevyhovuje	
					chod	celkovo	
1.6.2016	0,07		50	0,03		VYHOVUJE	<i>Handwritten signature</i>
1.5.2017	0,08		50	0,03		-	<i>Handwritten signature</i>
10.4.2018	0,08		50	0,03		-	<i>Handwritten signature</i>
30.3.2019	0,07		50	0,03		-11-	<i>Handwritten signature</i>
3.9.2020	0,08		50	0,03		-11-	<i>Handwritten signature</i>
22.9.2021	0,08		50	-		-	<i>Handwritten signature</i>
19.7.2022	0,07		50	-11-		-11-	<i>Handwritten signature</i>
12.9.2023	0,05		50	0,03		-11-	<i>Handwritten signature</i>
27.8.2024	0,08		50	0,03		-11-	<i>Handwritten signature</i>




REVÍZIE ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610.

Názov elektr. spotrebiča : GRIL LINDOX
 T Y P :
 Výrobné číslo:
 Držané za prevádzky v ruke: ANO NIE
 (Zakrúžkujte!)

Napätie: 230V
 Trieda ochrany (I. II. III.):
 Skupina spotrebiča: A B C D E
 (Zakrúžkujte !)

SB El. gril č.3

Dátum revízie	Namerané hodnoty.				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia v Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje	nevyhovuje	
30.7.2018	0,04		∞	0,03	vyhovuje		
30.3.2019	0,06		50	0,03	- -		
27.8.2020	0,07		50	0,03	- -		
22.7.2021	0,08		∞	0,03	- -		
19.7.2022	0,05		50	0,03	- -		
12.9.2023	0,06		50	0,03	- -		
27.8.2024	0,08		50	0,03	- -		

SB Gril.platňa 230V č.1

REVÍZIE ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610.

Názov elektr. spotrebiča : GRIL

Napätie: 230V

T Y P : GASTRO MARKET

Trieda ochrany (I II. III.):


Výrobné číslo:

Skupina spotrebiča: A B C D E
(Zakrúžkujte!)

Držané za prevádzky v ruke: ANO NIE
(Zakrúžkujte!)

SB El. gril č.7

Dátum revízie	Namerané hodnoty.				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia v M ohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje	nevyhovuje	
30.8.2018	0,05		50	0,03		vyhovuje	<i>Handwritten signature</i>
30.3.2019	0,07		50	0,03		-11-	<i>Handwritten signature</i>
3.9.2020	0,07		50	0,03		-11-	<i>Handwritten signature</i>
12.9.2021	0,09		50	0,03		-11-	<i>Handwritten signature</i>
19.7.2022	0,09		50	0,03		-11-	<i>Handwritten signature</i>
23.11.23	0,09		50	0,03		-11-	<i>Handwritten signature</i>
27.8.2024	0,08		50	0,03		-11-	<i>Handwritten signature</i>



REVÍZIE ELEKTRICKÝH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610 .

Názov elektr. spotrebiča : Gril

Napätie: 230V

TYP : Lindex

Trieda ochrany (I., II., III.):


Výrobné číslo : 070984

Skupina spotrebiča : A B C D E

Držané za prevádzky v ruke : ÁNO NIE

(Zakrúžkujte !)

SB El. gril č.8

Dátum revízie	Namerané hodnoty .				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka, ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia V Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje nevyhovuje		
					chod	celkovo	
29.9.2020	0,06		50	0,03		vyhovuje	
22.9.2021	0,05		50	0,03		-	
19.7.2022	0,06		50	0,03		-	
12.9.2023	0,05		50	0,03		-	
27.8.2024	0,06		50	0,03		-	

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.
 Na meranie boli použité tieto meracie prístroje : PU 184 v.č. 9707583