

REVÍZIE ELEKTRICKÝH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610 .

Názov elektr. s **SB MEGA výčap č.7**

Napätie: 230V

TYP :

Trieda ochrany (I, II., III.):

Výrobné číslo :

Skupina spotrebiča : A B (C) D E

Držané za prevádzky v ruke :  ANO  NIE  
(Zakrúžkujte !)

(Zakrúžkujte !)

Dátum revízie	Namerané hodnoty .				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka, ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia V Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje chod	nevyhovuje celkovo	
9.8.2022	0,09		50	0,03		vyhovuje	
23.11.23	0,09		50	0,03		-  -	
27.8.2024	0,09		50	0,03		-  -	

Súčasťou revízie sú aj predĺžovacie šnúry.  
Na meranie boli použité tieto meracie prístroje : PU 184 v.č. 9707583