

**SPRÁVA**  
**o odbornej prehliadke a odbornej skúške plynového zariadenia**

Vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Zz.,

Dátum vykonania odbornej skúšky : 17.10.2024

Názov a sídlo organizácie: (označenie prevádzky alebo objektu )  
SEBA, Senator Bauquets, s.r.o., Saratovská 2/A, 840 02 Bratislava 42

Spotrebič: **PB horák Optimgas TT460 13,8 kW, v.č. 00487/2014**

Meno a priezvisko odborného pracovníka plynových zariadení, číslo osvedčenia :

Peter Hrašna

0014 IBA 1999

PZ A Bf,g1,h

Druh odbornej skúšky : **PREVÁDZKOVÁ**

Označenie zariadenia (predmet odbornej skúšky) :

**HUP, STL DOREGULOVANIE, PLYN. HADICA A SPOTREBIČ**

Médium : propán - bután z tlakovej fľaše

Druh zariadenia : skupina **B** - písmeno **f, g, h** vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z.

Za prevádzkovateľa sa zúčastnil : p. Baránek

Celkové zhodnotenie zariadenia :

**ZARIADENIE JE SCHOPNÉ BEZPEČNEJ PREVÁDZKY**

Správa obsahuje : 2 strany

Rozdeľovník :

2 ks SEBA

1 ks Plynoservis



The stamp is circular with the text "ODBORNÝ PRACOVNÍK PLYNOVÝCH ZARIADENÍ" around the perimeter. In the center, it reads "0014 IBA 1999" and "PZ A Bf,g1,h". Below the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Bratislava 21.10.2024

pečiatka a podpis  
odborného pracovníka

- A. Technické hodnoty skúšaného PZ.  
B. Technické údaje o meraní a skúškach.  
C. Zistené závady a nedostatky, návrh opatrení a lehôt k ich odstráneniu.  
D. Údaje o odstránení závad z predchádzajúcich kontrol a revízií.  
E. Celkové zhodnotenie zariadenia.

**A. Technické hodnoty revidovaného zariadenia :**

Medium : propán-bután z tlakovej fľaše

Predmet prevádzkovej odbor. správy plynu : HUP, STL doregul., plyn. hadica a spotrebič

Hlavný uzáver plynu : uzáver na propán-butánovej fľaši

Stredotlaké doregulovanie : STL regulátor propán-bután

NTL rozvod : propán-butánová hadica cca 1,5 m

Spotrebič : PB horák Optimgas TT460 13,8 kW, v.č. 00487/2014

**B. Údaje o meraní a skúškach :**

- a) Kontrola tesnosti NTL plynového rozvodu v zmysle STN EN 1775 a TPP 70401  
b) Skúška tesnosti rozoberateľných spojov diagnostickým prístrojom Gas Sniffer B10, výr. číslo 17070081, kalibračný protokol 315/2024  
c) Kontrola ovládateľnosti uzatváracích a ovládacích prvkov zariadenia.  
d) Skúška sporopolôh jednotlivých horákov  
e) Skúška poistiek plameňa

**C. Zistené závady a nedostat., návrh opatrení a lehôt k ich odstrán. :**

**Termín odst. :**

1. Bez.

**D. Údaje o odstránení závad z predchádzajúcich kontrol a revízií :**

Predchádzajúca revízna správa bola bez závad.

**E. Celkové zhodnotenie zariadenia :**

Plynový spotrebič je prevádzky schopný - tesný.

V Bratislave 21.10.2024

**PLYNOSERVIS**  
Peter Hrašna  
Plzenská 9, 831 03 Bratislava  
IČO: 36 914 649, tel. 0803/422 947



**SPRÁVA**  
**o odbornej prehliadke a odbornej skúške plynového zariadenia**

Vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Zz.,

Dátum vykonania odbornej skúšky : 17.10.2024

Názov a sídlo organizácie: (označenie prevádzky alebo objektu )  
SEBA, Senator Bauquets, s.r.o., Saratovská 2/A, 840 02 Bratislava 42

Spotrebič: **PB horák Optimgas TT460 13,8 kW, v.č. 00492/2014**

Meno a priezvisko odborného pracovníka plynových zariadení, číslo osvedčenia :

Peter Hrašna

0014 IBA 1999

PZ A Bf,g1,h

Druh odbornej skúšky : **PREVÁDZKOVÁ**

Označenie zariadenia (predmet odbornej skúšky) :

**HUP, STL DOREGULOVANIE, PLYN. HADICA A SPOTREBIČ**

Médium : propán - bután z tlakovej fľaše

Druh zariadenia : skupina **B** - písmeno **f, g, h** vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z.

Za prevádzkovateľa sa zúčastnil : p. Baránek

Celkové zhodnotenie zariadenia :

**ZARIADENIE JE SCHOPNÉ BEZPEČNEJ PREVÁDZKY**

Správa obsahuje : 2 strany

Rozdeľovník :

2 ks SEBA

1 ks Plynoservis



Bratislava 21.10.2024

pečiatka a podpis  
odborného pracovníka

- A. Technické hodnoty skúšaného PZ.
- B. Technické údaje o meraní a skúškach.
- C. Zistené závady a nedostatky, návrh opatrení a lehôt k ich odstráneniu.
- D. Údaje o odstránení závad z predchádzajúcich kontrol a revízií.
- E. Celkové zhodnotenie zariadenia.

**A. Technické hodnoty revidovaného zariadenia :**

Medium : propán-bután z tlakovej flaše

Predmet prevádzkovej odbor. správy plynu : HUP, STL doregul., plyn. hadica a spotrebič

Hlavný uzáver plynu : uzáver na propán-butánovej flaši

Stredotlaké doregulovanie : STL regulátor propán-bután

NTL rozvod : propán-butánová hadica cca 1,5 m

Spotrebič : **PB horák Optimgas TT460 13,8 kW, v.č. 00492/2014**

**B. Údaje o meraní a skúškach :**

- a) Kontrola tesnosti NTL plynového rozvodu v zmysle STN EN 1775 a TPP 70401
- b) Skúška tesnosti rozoberateľných spojov diagnostickým prístrojom Gas Sniffer B10, výr. číslo 17070081, kalibračný protokol 315/2024
- c) Kontrola ovládateľnosti uzatváracích a ovládacích prvkov zariadenia.
- d) Skúška sporopolôh jednotlivých horákov
- e) Skúška poistiek plameňa

**C. Zistené závady a nedostat., návrh opatrení a lehôt k ich odstrán. :****Termín odst. :**

1.

**D. Údaje o odstránení závad z predchádzajúcich kontrol a revízií :**

Predchádzajúca revízna správa bola bez závad.

**E. Celkové zhodnotenie zariadenia :**

Plynový spotrebič je prevádzky schopný - tesný.

V Bratislave 21.10.2024

**PLYNOSERVIS**

Peter Hrašna

Plzenská 9, 831 03 Bratislava  
IČO: 36 914 649, tel. 0903/422 947

**SPRÁVA**  
**o odbornej prehliadke a odbornej skúške plynového zariadenia**

Vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z.,

Dátum vykonania odbornej skúšky : 17.10.2023

Názov a sídlo organizácie: (označenie prevádzky alebo objektu )  
SEBA, Senator Bauquets, s.r.o., Saratovská 2/A, 840 02 Bratislava 42

Spotrebič: **PB horák Valio Camp 25 kW**

Meno a priezvisko odborného pracovníka plynových zariadení, číslo osvedčenia :

Peter Hrašna

0014 IBA 1999

PZ A Bf,g1,h

Druh odbornej skúšky : **PREVÁDZKOVÁ**

Označenie zariadenia (predmet odbornej skúšky):

**HUP, STL DOREGULOVANIE, PLYN. HADICA A SPOTREBIČ**

Médium : propán - bután z tlakovej flaše

Druh zariadenia : skupina **B** - písmeno **f, g, h** vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z.

Za prevádzkovateľa sa zúčastnil : p. Baránek

Celkové zhodnotenie zariadenia :

**ZARIADENIE JE SCHOPNÉ BEZPEČNEJ PREVÁDZKY**

Správa obsahuje : 2 strany

Rozdeľovník :

2 ks SEBA

1 ks Plynoservis



Stamp: ODBORNÝ PRACOVNÍK PLYNOVÝ  
0014 IBA 1999  
PZ A Bf,g1,h  
Peter HRAŠNA

Bratislava 21.10.2024

pečiatka a podpis  
odborného pracovníka

- A. Technické hodnoty skúšaného PZ.
- B. Technické údaje o meraní a skúškach.
- C. Zistené závady a nedostatky, návrh opatrení a lehôt k ich odstráneniu.
- D. Údaje o odstránení závad z predchádzajúcich kontrol a revízií.
- E. Celkové zhodnotenie zariadenia.

**A. Technické hodnoty revidovaného zariadenia :**

Medium : propán-bután z tlakovej fľaše

Predmet prevádzkovej odbor. správy plynu : HUP, STL doregul., plyn. hadica a spotrebič

Hlavný uzáver plynu : uzáver na propán-butánovej fľaši

Stredotlaké doregulovanie : STL regulátor propán-bután

NTL rozvod : propán-butánová hadica cca 1,5 m

Spotrebič : **PB horák Valio Camp 25 kW**

**B. Údaje o meraní a skúškach :**

- a) Kontrola tesnosti NTL plynového rozvodu v zmysle STN EN 1775 a TPP 70401
- b) Skúška tesnosti rozoberateľných spojov diagnostickým prístrojom Gas Sniffer B10, vyr. číslo 17070081, kalibračný protokol 315/2024
- c) Kontrola ovládateľnosti uzatváracích a ovládacích prvkov zariadenia.
- d) Skúška sporopolôh jednotlivých horákov
- e) Skúška poistiek plameňa

**C. Zistené závady a nedostat., návrh opatrení a lehôt k ich odstrán. :****Termín odst. :**

1. Spotrebič bez poistky plameňa. Používaniu spotrebiča treba venovať zvýšenú pozornosť.

Trvale.

**D. Údaje o odstránení závad z predchádzajúcich kontrol a revízií :**

Predchádzajúca revízna správa bola bez závad.

**E. Celkové zhodnotenie zariadenia :**

Plynový spotrebič je prevádzky schopný - tesný.

V Bratislave 21.10.2024

**PLYNOSERVIS**  
Peter Hrašna  
Pizenská 9, 831 03 Bratislava  
IČO: 36 914 649, tel. 0903/422 947