REVÍZIE ELEKTRICKÝH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610 .

Názov elektr. spo

Kávovar
NIVONA | č. 9
Senator Banquets

Napätie:

T Y P

Trieda ochrany (I., II., III.,):

Výrobné číslo :

Skupina spotrebiča : A B C D E

Držané za prevádzky v ruke : ÁNO NIE
(Zakrúžkujte !)

(Zakrúžkujte !)

Dátum revízie	Namerané hodnoty .				Vyhodnotenie: vyhovuje nevyhovuje		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka, ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia V Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	chod	celkovo	
17.7.22	0,06		50	0,03		VYHOVUJE	Bromkovič
12.9.2023	0,07		50	0,03		-//-	Bromkovič
27.8.2024	0,08		50	0,03		-//-	Bromkovič
13.8.25	0,08		50	0,03		-//-	Bromkovič

Branislav Hromkovič
E.C.: 3/1/2006-EZ-E2A
REVÍZNY TECHNIK

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.
Na meranie boli použité tieto meracie prístroje : PU 184 v č. 9707583

VIAC INFO | REVÍZIE
NASKENUJTE
QR kód