

REVÍZIE ELEKTRICKÝH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610 .

Pákový výčap | MEGA | č. 1 

Napätie: 230V

Trieda ochrany (I, II, III.):

Skupina spotrebiča : A B (C) D E

(Zakrúžkujte !)

Výrobné číslo :

Držané za prevádzky v ruke : (ANO) NIE
(Zakrúžkujte !)

Dátum revízie	Namerané hodnoty .				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka, ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia V Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje nevyhovuje		
					chod	celkovo	
9.8.2022	0,09		50	0,03		vyhovuje	
23.11.23	0,09		50	0,03		-/-	
27.8.2024	0,09		50	0,03		-/-	
13.8.25	0,09		50	0,03		-/-	
			</				

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.

Na meranie boli použité tieto meracie prístroje : PU 184 v.č. 9707583



VIAC INFO | REVÍZIE
NASKENUJTE
QR kód