REVÍZIE ELEKTRICKÝH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610 .

Holdomat MODULINE 10 GN 1/1
v 78 | š 55 | h 65 cm
by Senator Banquets

Napätie: 230V

Trieda ochrany (I., II., III.,):

Výrobné číslo :

Skupina spotrebiča : A B C D E
(Zakrúžkujte !)

Držané za prevádzky v ruke : ÁNO NIE
(Zakrúžkujte !)

Dátum revízie	Namerané hodnoty .				Vyhodnotenie: vyhovuje nevyhovuje		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka, ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia V Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	chod	celkovo	
23.11.23	0,07		50	0,03		vyhovuje	Revízny technik B.Hromkovič
27.8.2024	0,07		50	0,03		-II-	
18.8.25	0,07		50	0,03		-II-	

Bronislav Hromkovič
E.C.: 3/1/2006 EZ EZA
REVÍZNY TECHNIK

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.
Na meranie boli použité tieto meracie prístroje : PU 184 v.č. 9707583

VIAC INFO | REVÍZIE
NASKENUJTE
QR kód