

REVÍZIE ELEKTRICKÝH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610 .

Konvektomat RETIGO 2/3 (230 V)
v 135 | š 70 | h 70 cm

Senator Banquets

Napätie: 230V

Trieda ochrany (I, II., III.):

Skupina spotrebiča : A B **C** D E

Výrobné číslo :

Držané za prevádzky v ruke : ÁNO (NIE)

(Zakrúž

(Zakrúžkujte !)

Dátum revízie	Namerané hodnoty .				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka, ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia V Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje nevyhovuje	chod celkovo	
30.3.2019	0,08		50	0,03		vyhovuje	Hromkovič Elektronik specialista
17.7.2020	0,07		50	0,03		-	
22.7.2021	0,08		50	0,03		-	
20.7.2022	0,07		50	0,03		-	
4.7.2023	0,07		50	0,03		-	
3.9.24	0,07		50	0,03		-	
18.8.25	0,07		50	0,03		-	

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.

Na meranie boli použité tieto meracie prístroje : PU 184 v.č. 9707583



VIAC INFO | REVÍZIE

NASKENUJTE

QR kód