

# REVÍZIE ELEKTRICKÝH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610 .

Názov elektr. spotrebiča : Konvertomat

Napätie: 400 V

T Y P : Retigor č.2

Trieda ochrany (I., II., III.):

Výrobné číslo :

Skupina spotrebiča : A B **C** D E

(Zakrúžkujte !)

**Konvektomat RETIGO 5GN 1/1**  
v 170 | š 100 | h 85 cm



Dátum revízie	Namerané hodnoty .				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka, ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia V Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje	nevyhovuje	
					chod	celkovo	
30.3.2019	0,08		50	0,03		vyhovuje	B. Hromkovič Elektrotechnik špecialista
17.9.2020	0,07		50	0,03		-	<i>[Signature]</i>
22.9.2021	0,08		50	0,03		-	<i>[Signature]</i>
20.7.2022	0,07		50	0,03		-	<i>[Signature]</i>
4.9.2023	0,07		50	0,03		-	<i>[Signature]</i>
3.9.24	0,07		50	0,03		-	<i>[Signature]</i>
18.8.25	0,07		50	0,03		-	<i>[Signature]</i>

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.

Na meranie boli použité tieto meracie nástroje : PII 184 v č. 9707583



**VIAC INFO | REVÍZIE**  
**NASKENUJTE**  
**QR kód**