

REVÍZIE ELEKTRICKÝH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610 .

Konvektomat CONVOTHERM

GN 2/3 | 380 V
v 165 | š 55 | h 68 cm

Senator
Banquets

napätie: 400V

ochrany (I., II., III.):

Výrobné číslo :

Skupina spotrebiča : A B **C** D E

Držané za prevádzky v ruke : ÁNO (NIE)
(Zakrúžkujte !)

(Zakrúžkujte !)

Dátum revízie	Namerané hodnoty .				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka, ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia V Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje nevyhovuje		
					chod	celkovo	
30.3.2019	0,06		50	0,03		vyhovuje	
29.4.2020	0,07		50	0,03		-11-	
22.9.2021	0,07		50	0,03		-11-	
20.7.2022	0,07		50	0,03		-11-	
4.9.2023	0,08		50	0,03		-11-	
3.9.24	0,08		50	0,03		-11-	
18.8.25	0,08		50	0,03		-11-	

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.

Na meranie boli použité tieto meracie prístroje : PU 184 v.č. 9707583



VIAC INFO | REVÍZIE
NASKENUJTE
QR kód