

Banketový vozík
CHLADIACI | SB | č.1**Senator**
Banquets

Výrobné číslo :

Držané za prevádzky v ruke : ÁNO **(NIE)**
(Zakrúžkujte !)

Napätie: 230V

Trieda ochrany **(I., II., III.,)**:Skupina spotrebiča : A B **(C)** D E
(Zakrúžkujte !)

Dátum revízie	Namerané hodnoty .				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka, ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia V Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje nevyhovuje	chod celkovo	
18.8.2025	0,08		50	0,03		vyhovuje	

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.

Na meranie boli použité tieto meracie nástroje : PU 184 v.č. 9707583

**VIAC INFO | REVÍZIE**
NASKENUJTE
QR kód