

REVÍZIE ELEKTRICKÝH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610 .

Truhlicová mraznička
SIGURO | 500 L | SB | č.1

Senator
Banquets

Napätie: 230V


Trieda ochrany (I., II., III.):

Výrobné číslo :

Skupina spotrebiča : A B **C** D E

Držané za prevádzky v ruke : ÁNO **(NIE)**
 (Zakrúžkujte !)

(Zakrúžkujte !)

Dátum revízie	Namerané hodnoty .				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka, ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia V Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje nevyhovuje		
					chod	celkovo	
18.8.2025	0,07		50	0,03		vyhovuje	B. Hromkovič  E.Č.: 3/1/2006-EZ-E2A REVÍZNY TECHNIK

Súčasťou revízie sú aj predĺžovacie šnúry.

Na meranie boli použité tieto meracie nástroje : PII 184 v.č. 9707583



VIAC INFO | REVÍZIE
NASKENUJTE
QR kód