

TERMOSKRIŇA

SB | č. 7



Napätie: 230 V

T Y P : RENDKOV

Trieda ochrany (I. II. III.):

Výrobné číslo: 553

Skupina spotrebiča: A B C D (E)

Držané za prevádzky v ruke: ANO NIE

(Zakrúžkujte !)

(Zakrúžkujte!)

Dátum revízie	Namerané hodnoty.				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia v M ohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje nevyhovuje	chod celkovo	
18.5.2017	0,05		50	0,03		vyhovuje	ALON Hromkovič
4.5.2018	0,06		40	0,02		-	Branislav Hromkovič
30.3.2019	0,06		50	0,03		-11-	E.Č.: 3/1/2006-EZ-E2A
29.9.2020	0,05		50	0,03		-11-	REVIZNÝ TECHNIK
27.9.2021	0,07		50	0,03		-11-	REVIZNÝ TECHNIK
19.7.2022	0,07		50	0,03		-11-	REVIZNÝ TECHNIK
12.9.2023	0,06		50	0,03		-11-	REVIZNÝ TECHNIK
27.8.2024	0,09		50	0,03		-11-	REVIZNÝ TECHNIK
18.8.25	0,07		50	0,03		-11-	REVIZNÝ TECHNIK



VIAC INFO | REVÍZIE
NASKENUJTE
QR kód