

TERMOSKRIŇA

SB | č. 6

tie: 230V

T Y P : ER 16 TECH. 201

Trieda ochrany (I II. III.):

Výrobné číslo: 548

Skupina spotrebiča: A B C D (E)
(Zakrúžkujte !)Držané za prevádzky v ruke: ~~ANO~~ NIE
(Zakrúžkujte!)

Dátum revízie	Namerané hodnoty.				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia v Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje nevyhovuje	chod celkovo	
4.5.2017	0,04	.	50	0,02		vyhovuje	ALDZ HROBKOVIC
4.5.2018	0,05		50	0,03		-11-	Branislav HROBKOVIC
30.3.2019	0,04		50	0,03		-11-	E.C.: 31/2006-EZ-E2A
29.9.2020	0,05		50	0,03		-11-	Branislav HROBKOVIC
27.9.2021	0,07		50	0,03		-11-	Branislav HROBKOVIC
19.7.2022	0,07		50	0,03		-11-	Branislav HROBKOVIC
12.9.2023	0,07		50	0,03		-11-	E.C.: 31/2006-EZ-E2A
27.8.2024	0,09		50	0,03		-11-	Branislav HROBKOVIC
18.8.25	0,08		50	0,03		-11-	Branislav HROBKOVIC



VIAC INFO | REVÍZIE
NASKENUJTE
QR kód