

TERMOSKRIŇA

SB | č. 5

atie: 2301

T Y P : KENOKOV

Trieda ochrany (I. II. III.):

Výrobné číslo: 549

Skupina spotrebiča: A B C D (E)

Držané za prevádzky v ruke: ANO NIE

(Zakrúžkujte !)

(Zakrúžkujte!)

Dátum revízie	Namerané hodnoty.				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť S. Podpis pracovníka, ktorý revíziu vykonal
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia v M ohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje nevyhovuje	chod celkovo	
18.5.2017	0,07		50	0,03		vyhovuje	4.love Hromkovic
4.5.2018	0,07		50	0,03		—	Branislav Hromkovic
30.3.2019	0,08		50	0,03		—	E.C.: 24/2006-EZ-E2A
29.9.2020	0,08		50	0,03		—	Branislav Hromkovic
27.9.2021	0,07		50	0,03		—	Branislav Hromkovic
19.7.2022	0,08		50	0,03		—	E.C.: 24/2006-EZ-E2A
12.9.2023	0,07		50	0,03		—	Branislav Hromkovic
27.8.2024	0,07		50	0,03		—	Branislav Hromkovic



Viac info | Revízie

 VIAC INFO | REVÍZIE
NASKENUJTE
 QR kód