

TERMOSKRIŇA

SB | č. 4

Senator Banquets

číslo: 2301

Typ: KENOKOV

Trieda ochrany (I, II, III.):

Výrobné číslo: 554

Skupina spotrebiča: A B C D **E**

Držané za prevádzky v ruke: **ANO** NIE
(Zakrúžkujte!)

(Zakrúžkujte !)

Dátum revízie	Namerané hodnoty.				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia v M ohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje	nevyhovuje	
18.5.2017	0,07		50	0,03	vyhovuje		Alojz Hromko
4.5.2018	0,06		10	0,03			Branislav Hromko
30.3.2019	0,07		50	0,03		-11-	Branislav Hromko
29.9.2020	0,07		50	0,03		-11-	Branislav Hromko
27.9.2021	0,08		50	0,03		-11-	Branislav Hromko
19.7.2022	0,08		50	0,03		-11-	Branislav Hromko
12.9.2023	0,08		50	0,03		-11-	Branislav Hromko
27.8.2024	0,09		50	0,03		-11-	Branislav Hromko
18.8.25	0,08		50	0,03		-11-	Branislav Hromko



VIAC INFO | REVÍZIE
NASKENUJTE
QR kód