

TERMOSKRIŇA**SB | č. 2****Senator
Banquets**

Napätie: 230V

Trieda ochrany (I. II. III.):

Výrobné číslo: 551

Skupina spotrebiča: A B C D (E)

Držané za prevádzky v ruke: ANO NIE

(Zakrúžkujte !)

(Zakrúžkujte!)

Dátum revízie	Namerané hodnoty.				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia v M ohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje nevyhovuje	chod celkovo	
18.5.2017	0,06		50	0,03		VYHOVUJE	ALOJZ HROMKO
15.2.2018	0,06		50	0,03		-	Branislav Hromko
30.3.2019	0,05		50	0,03		-11-	E.C. 3/1/2006-EZ-E2A
29.9.2020	0,06		50	0,03		-11-	TECHNICKÝ
27.9.2021	0,07		50	0,03		-11-	Branislav Hromko
19.7.2022	0,07		50	0,03		-11-	Branislav Hromko
12.9.2023	0,07		50	0,03		-11-	Branislav Hromko
27.8.2024	0,08		50	0,03		-11-	Branislav Hromko
18.8.25	0,07		50	0,03		-11-	Branislav Hromko



VIAC INFO | REVÍZIE
NASKENUJTE
QR kód