

**Truhlicová mraznička
PRESKLENNÁ | SB | č.2****Senator
Banquets**

Napätie: 230V

Trieda ochrany (I., II., III.):

Skupina spotrebiča : A B **C** D E

(Zakrúžkujte !)

Výrobné číslo :

Držané za prevádzky v ruke : ÁNO **NIE**
(Zakrúžkujte !)

Dátum revízie	Namerané hodnoty .				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka, ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia V Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje nevyhovuje		
					chod	celkovo	
27.8.24	0,09		50	0,03		vyhovuje	Revízny technik B. Hromkovič E.C.: 3/172006-EZ-E2A 

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.

Na meranie boli použité tieto meracie nástroje : DIT 184 v.č. 9707583

**VIAC INFO | REVÍZIE****NASKENUJTE****QR kód**