

REVÍZIE ELEKTRICKÝH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610 .

Ohrevná doska č.3 | METRO

Senator
Banquets

Napätie: 230V

Trieda ochrany (I., II., III.):

Skupina spotrebiča : A B **C** D E

(Zakrúžkujte !)

Výrobné číslo :

Držané za prevádzky v ruke : ÁNO **NIE**
(Zakrúžkujte !)

Dátum revízie	Namerané hodnoty .				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka, ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia V Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje nevyhovuje		
					chod	celkovo	
30.3.2019	0,07		50	0,03		vyhovuje	Branislav Hromkovic Elektrikársky špecialista ECA 11/2006-EZ-E2A REVIZNÝ TECHNIK
17.9.2020	0,07		50	0,03		—	
27.9.2021	0,06		50	0,03		-11-	
19.7.2022	0,07		50	0,03		-11-	
12.9.2023	0,07		50	0,03		-11-	
27.8.2024	0,08		50	0,03		-11-	
13.8.25	0,08		50	0,03		-11-	

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.

Na meranie boli použité tieto meracie nástroje : PU 184 - č. 9707583



VIAC INFO | REVÍZIE
NASKENUJTE
QR kód