

REVÍZIE ELEKTRICKÝH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610 .

Ohrevná doska č.2 | METRO

Senator
Banquets

Napätie: 230V


Trieda ochrany (I., II., III.):

Skupina spotrebiča : A B **C** D E

(Zakrúžkujte !)

Výrobné číslo : 0696V1

Držané za prevádzky v ruke : ÁNO **NIE**
(Zakrúžkujte !)

Dátum revízie	Namerané hodnoty .				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka, ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia V Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje nevyhovuje		
					chod	celkovo	
18.8.2025	0,08		50	0,03		vyhovuje	B. Hromkovič  E.Č.: 3/1/2006-EZ-E2A REVÍZNY TECHNIK

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.

Na meranie boli použité tieto meracie nástroje : PU 104 v.č. 9707583



VIAC INFO | REVÍZIE
NASKENUJTE
QR kód