

SPRÁVA

o odbornej prehliadke a odbornej skúške plynového zariadenia

Vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Zz.,

Dátum vykonania odbornej skúšky : 14.10.2025

Názov a sídlo organizácie: (označenie prevádzky alebo objektu)
SEBA, Senator Bauquets, s.r.o., Saratovská 2/A, 840 02 Bratislava 42

Spotrebič: **Záhradný ohrievač Pyramída 13 kW, v. č. 2017031560**

Meno a priezvisko odborného pracovníka plynových zariadení, číslo osvedčenia :

Peter Hrašna

0014 IBA 1999

PZ A Bf,g1,h

Druh odbornej skúšky : **PREVÁDZKOVÁ**

Označenie zariadenia (predmet odbornej skúšky) :

HUP, STL DOREGULOVANIE, PLYN. HADICA A SPOTREBIČ

Médium : propán - bután z tlakovej fľaše

Druh zariadenia : skupina **B** - písmeno **f, g, h** vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z.

Za prevádzkovateľa sa zúčastnil : p. Baránek

Celkové zhodnotenie zariadenia :

ZARIADENIE JE SCHOPNÉ BEZPEČNEJ PREVÁDZKY

Správa obsahuje : 2 strany

Rozdeľovník :

2 ks SEBA

1 ks Plynoservis



Bratislava 20.10.2025

pečiatka a podpis
odborného pracovníka

- A. Technické hodnoty skúšaného PZ.
B. Technické údaje o meraní a skúškach.
C. Zistené závady a nedostatky, návrh opatrení a lehôt k ich odstráneniu.
D. Údaje o odstránení závad z predchádzajúcich kontrol a revízií.
E. Celkové zhodnotenie zariadenia.

A. Technické hodnoty revidovaného zariadenia :

Medium : propán-bután z tlakovej fľaše

Predmet prevádzkovej odbor. správy plynu : HUP, STL doregul., plyn. hadica a spotrebič

Hlavný uzáver plynu : uzáver na propán-butánovej fľaši

Stredotlaké doregulovanie : STL regulátor propán-bután

NTL rozvod : propán-butánová hadica cca 1,5 m

Spotrebič : Záhradný ohrievač Pyramída 13 kW, v. č. 2017031560

B. Údaje o meraní a skúškach :

- a) Kontrola tesnosti NTL plynového rozvodu v zmysle STN EN 1775 a TPP 70401
b) Skúška tesnosti rozoberateľných spojov diagnostickým prístrojom Gas Sniffer B10, vyr. číslo 17070081, kalibračný protokol 315/2024
c) Kontrola ovládateľnosti uzatváracích a ovládacích prvkov zariadenia.
d) Skúška sporopolôh jednotlivých horákov
e) Skúška poistiek plameňa

C. Zistené závady a nedostat., návrh opatrení a lehôt k ich odstrán. :

Termín odst. :

1.

D. Údaje o odstránení závad z predchádzajúcich kontrol a revízií :

Predchádzajúca revízna správa bola bez závad.

E. Celkové zhodnotenie zariadenia :

Plynový spotrebič je prevádzky schopný - tesný.

V Bratislave 20.10.2025

PLYNOSERVIS

Peter Hrašna

Plzenská 9, 831 03 Bratislava

IČO: 36 914 649, tel. 0903/422 947

