

SPRÁVA
o odbornej prehliadke a odbornej skúške plynového zariadenia

Vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Zz.,

Dátum vykonania odbornej skúšky : 14.10.2025

Názov a sídlo organizácie: (označenie prevádzky alebo objektu)
SEBA, Senator Bauquets, s.r.o., Saratovská 2/A, 840 02 Bratislava 42

Spotrebič: **PB horák Optingas TT460 13,8 kW, v.č. 00492/2014**

Meno a priezvisko odborného pracovníka plynových zariadení, číslo osvedčenia :

Peter Hrašna

0014 IBA 1999

PZ A Bf,g1,h

Druh odbornej skúšky : **PREVÁDZKOVÁ**

Označenie zariadenia (predmet odbornej skúšky) :

HUP, STL DOREGULOVANIE, PLYN. HADICA A SPOTREBIČ

Médium : propán - bután z tlakovej fľaše

Druh zariadenia : skupina **B** - písmeno **f, g, h** vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z.

Za prevádzkovateľa sa zúčastnil : p. Baránek

Celkové zhodnotenie zariadenia :

ZARIADENIE JE SCHOPNÉ BEZPEČNEJ PREVÁDZKY

Správa obsahuje : 2 strany

Rozdeľovník :

2 ks SEBA

1 ks Plynoservis

A circular blue ink stamp is located in the bottom right area of the document. The text around the perimeter of the stamp reads "ODBORNÝ PRACOVNÍK PLYNOVÝCH ZARIADENÍ". In the center of the stamp, the text "0014 IBA 1999" and "PZ A Bf,g1,h" is printed. Below this, the name "Peter HRAŠNA" is written in a smaller font. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

pečiatka a podpis
odborného pracovníka

Bratislava 20.10.2025

- A. Technické hodnoty skúšaného PZ.
B. Technické údaje o meraní a skúškach.
C. Zistené závady a nedostatky, návrh opatrení a lehôt k ich odstráneniu.
D. Údaje o odstránení závad z predchádzajúcich kontrol a revízií.
E. Celkové zhodnotenie zariadenia.

A. Technické hodnoty revidovaného zariadenia :

Medium : propán-bután z tlakovej fľaše

Predmet prevádzkovej odbor. správy plynu : HUP, STL doregul., plyn. hadica a spotrebič

Hlavný uzáver plynu : uzáver na propán-butánovej fľaši

Stredotlaké doregulovanie : STL regulátor propán-bután

NTL rozvod : propán-butánová hadica cca 1,5 m

Spotrebič : **PB horák Optimgas TT460 13,8 kW, v.č. 00492/2014**

B. Údaje o meraní a skúškach :

- a) Kontrola tesnosti NTL plynového rozvodu v zmysle STN EN 1775 a TPP 70401
b) Skúška tesnosti rozoberateľných spojov diagnostickým prístrojom Gas Sniffer B10, vyr. číslo 17070081, kalibračný protokol 315/2024
c) Kontrola ovládateľnosti uzatváracích a ovládacích prvkov zariadenia.
d) Skúška sporopolôh jednotlivých horákov
e) Skúška poistiek plameňa

C. Zistené závady a nedostat., návrh opatrení a lehôt k ich odstrán. :

Termín odst. :

1.

D. Údaje o odstránení závad z predchádzajúcich kontrol a revízií :

Predchádzajúca revízna správa bola bez závad.

E. Celkové zhodnotenie zariadenia :

Plynový spotrebič je prevádzky schopný - tesný.

V Bratislave 20.10.2025

PLYNOSERVIS
Peter Hrašna
Pizenská 9, 831 03 Bratislava
IČO: 36 914 649, tel. 0903/422 947

