

Infralampa 2 - žiariče | č. 7

Senator Banquets

Napätie: 230V

Trieda ochrany (I. II. III.):

Skupina spotrebiča: A B C D (E)
(Zakrúžkujte !)

Výrobné číslo:

Držané za prevádzky v ruke: ~~ANO~~ NIE
(Zakrúžkujte!)

Dátum revízie	Namerané hodnoty.				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia v Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje nevyhovuje	chod	celkovo
22.9.2021	0,07		50	0,03		UTROVOJE	
19.7.2022	0,07		50	0,03		-11-	
23.11.23	0,07		50	0,03		-11-	
27.8.2024	0,09		50	0,03		-11-	
13.8.25	0,09		50	0,03		-11-	
4.8.26	0,09		50	0,03		-11-	

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.

Na meranie boli použité tieto meracie prístroje : PU 124 č. 9707583



VIAC INFO | REVÍZIE
NASKENUJTE
QR kód