

TERMOSKRIŇA
SB | č. 5**Senator**
Banquets

Výrobné číslo :

Držané za prevádzky v ruke : ÁNO ☒ NIE ☐
(Zakrúžkujte !)

Napätie: 230V

Trieda ochrany (I., II., III.):

Skupina spotrebiča : A B ☒ D E

(Zakrúžkujte !)

Dátum revízie	Namerané hodnoty .				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka, ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia V Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje nevyhovuje	chod celkovo	
4.8.2026	0,08		50	0,03		vyhovuje	 B. Hromkovič

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.

Na meranie boli použité tieto meracie prístroje : PU 184 v.č. 9707583


VIAC INFO | REVÍZIE
NASKENUJTE
QR kód