

TERMOSKRIŇA
SB | č. 1**Senator**
Banquets

Napätie: 230V

Trieda ochrany (I., II., III.):

Skupina spotrebiča : A B **C** D E

(Zakrúžkujte !)

Výrobné číslo :

Držané za prevádzky v ruke : ÁNO **NIE**
(Zakrúžkujte !)

Dátum revízie	Namerané hodnoty .				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka, ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia V Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje nevyhovuje	chod celkovo	
4.8.2026	0,07		50	0,03		vyhovuje	

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.

Na meranie boli použité tieto meracie prístroje : PU 184 v.č. 9707583

**VIAC INFO | REVÍZIE**
NASKENUJTE
QR kód