

Banketový vozík
CHLADIACI | SB | č.1**Senator**
Banquets

Napätie: 230V

Trieda ochrany (I., II., III.):

Skupina spotrebiča : A B **(C)** D E

(Zakrúžkujte !)

Výrobné číslo :

Držané za prevádzky v ruke : ÁNO **(NIE)**
(Zakrúžkujte !)

Dátum revízie	Namerané hodnoty				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko: Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka, ktorý revíziu vykonal.	
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia V Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje nevyhovuje			
					chod	celkovo		
4.8.2026	0,08		50	0,03		vyhovuje		

Súčasťou revízie sú aj predĺžovacie šnúry.

Na meranie boli použité tieto meracie prístroje : PU 184 v.č. 9707583