

Ohrevný banketový vozík TEPLIČKA | SB | č.2



Napätie: 230V

trieda ochrany (I., II., III.):

Výrobné číslo :

Skupina spotrebiča : A B ☒ C D EDržané za prevádzky v ruke : ÁNO ☒ NIE
(Zakrúžkujte !)

(Zakrúžkujte !)

Dátum revízie	Namerané hodnoty				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka, ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia V Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje nevyhovuje	chod celkovo	
4.8.2026	0,08		50	0,03		vyhovuje	

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.

Na meranie boli použité tieto meracie prístroje : PU 184 v.č. 9707583