

Ohrevný banketový vozík

TEPLIČKA | SB | č.1



Napätie: 230V

Trieda ochrany (I., II., III.):

Skupina spotrebiča : A B ☒ C D E

(Zakrúžkujte !)

Výrobné číslo :

Držané za prevádzky v ruke : ÁNO ☒ NIE

(Zakrúžkujte !)

Dátum revízie	Namerané hodnoty -				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko, Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka, ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia V Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje nevyhovuje	chod celkovo	
4.8.2026	0,09		50	0,03		vyhovuje	

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.

Na meranie boli použité tieto meracie prístroje : PU 18+ v.č. 9707583