

REVÍZIE ELEKTRICKÝH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610 .

Názov elektr. spotrebiča : Konvertomat

Napätie: 400V

TYP : Retigo

Trieda ochrany (I., II., III.):

Výrobné číslo

Skupina spotrebiča : A B C D E

Konvektomat RETIGO 10 GN 1/1
v 180 | š 102 | h 85 cm

Senator
Banquets

(krúžkujte !)

Dátum revízie	Namerané hodnoty .				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka, ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia V Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje nevyhovuje	chod celkovo	
30.3.2019	0,08		50	0,03		vyhovuje	B. Hromkovič Elektronický špecialista
29.9.2020	0,08		50	0,03		-11-	B. Hromkovič E.C. 3/1/2006-EZ-E2A
22.9.2021	0,07		50	0,03		-11-	B. Hromkovič E.C. 3/1/2006-EZ-E2A
20.7.2022	0,08		50	0,03		-11-	B. Hromkovič E.C. 3/1/2006-EZ-E2A
4.7.2023	0,08		50	0,03		-11-	B. Hromkovič E.C. 3/1/2006-EZ-E2A
3.9.24	0,08		50	0,03		-11-	B. Hromkovič E.C. 3/1/2006-EZ-E2A
18.8.25	0,08		50	0,03		-11-	B. Hromkovič E.C. 3/1/2006-EZ-E2A
5.8.26	0,08		50	0,03		-11-	B. Hromkovič E.C. 3/1/2006-EZ-E2A

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.

Na meranie boli použité tieto meracie prístroje : PU 184 v.č. 9707583



VIAC INFO | REVÍZIE
NASKENUJTE
QR kód