

REVÍZIE ELEKTRICKÝH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610 .

Názov elektr. spotrebiča : Konvertomat

Napätie: 230V 400V

T Y P : Retigor č.2

Trieda ochrany (I., II., III.):

Výrobné číslo :

Skupina spotrebiča : A B C D E

(Zakrúžkujte !)

Konvektomat RETIGO 5GN 1/1
v 170 | š 100 | h 85 cm

Senator
Banquets

Dátum revízie	Namerané hodnoty .				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka, ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia V Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje	nevyhovuje	
					chod	celkovo	
30.3.2019	0,08		50	0,03		vyhovuje	B. Hromkovič Elektrický špecialista
17.7.2020	0,07		50	0,03		-	B. Hromkovič E.C.: 3/1/2006-EZ-E2A
22.7.2024	0,08		50	0,03		-	B. Hromkovič E.C.: 3/1/2006-EZ-E2A
20.7.2022	0,07		50	0,03		-	B. Hromkovič E.C.: 3/1/2006-EZ-E2A
4.9.2023	0,07		50	0,03		-	B. Hromkovič E.C.: 3/1/2006-EZ-E2A
3.9.24	0,07		50	0,03		-	B. Hromkovič E.C.: 3/1/2006-EZ-E2A
18.8.25	0,07		50	0,03		-	B. Hromkovič E.C.: 3/1/2006-EZ-E2A
4.8.26	0,08		50	0,03		-	B. Hromkovič E.C.: 3/1/2006-EZ-E2A

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.

Na meranie boli použité tieto meracie prístroje - PII 184 v č. 9707583



VIAC INFO | REVÍZIE
NASKENUJTE
QR kód