REVÍZIE ELEKTRICKÝH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610 .

Názov elektr. spotrebiča : pákový výčap

T Y P : č.4

Výrobné číslo :

Držané za prevádzky v ruke : ÁNO NIE
(Zakrúžkujte !)

Napätie: 230V

Trieda ochrany (I.,) II., III.,):

Skupina spotrebiča : A B (C) D E
(Zakrúžkujte !)

Dátum revízie	Namerané hodnoty .				Vyhodnotenie: vyhovuje nevyhovuje		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka, ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia V Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	chod	celkovo	
30.3.2019	0,09		50	0,03		vyhovuje	B.Hromkovič Elektrotechnik specialista

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.

Na meranie boli použité tieto meracie prístroje : PU 184 v.č. 9707583

REVÍZIE ELEKTRICKÝH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610 .

Názov elektr. spotrebiča : pákový výčap

T Y P : súdok

Výrobné číslo :

Držané za prevádzky v ruke : ÁNO NIE
(Zakrúžkujte !)

Napätie: 230V

Trieda ochrany (I., II., III.,):

Skupina spotrebiča : A B C D E
(Zakrúžkujte !)

Dátum revízie	Namerané hodnoty .				Vyhodnotenie: vyhovuje nevyhovuje		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka, ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia V Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	chod	celkovo	
30.3.2019	0,06		50	0,03		vyhovuje	B.Hromkovič Elektrotechnik specialista

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.
Na meranie boli použité tieto meracie prístroje : PU 184 v.č. 9707583

REVÍZIE ELEKTRICKÝH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610 .

Názov elektr. spotrebiča : pákový výčap

T Y P : č. 3

Výrobné číslo :

Držané za prevádzky v ruke : ÁNO NIE
(Zakrúžkujte !)

Napätie: 230V

Trieda ochrany (I., II., III.,):

Skupina spotrebiča : A B C D E

(Zakrúžkujte !)

Dátum revízie	Namerané hodnoty .				Vyhodnotenie: vyhovuje nevyhovuje		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka, ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia V Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	chod	celkovo	
30.3.2019	0,07		50	0,03		vyhovuje	B. Hromkovič Elektrotechnik špecialista

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.
Na meranie boli použité tieto meracie prístroje : PU 184 v.č. 9707583

REVÍZIE ELEKTRICKÝH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610 .

Názov elektr. spotrebiča : pákový výčap

T Y P : č. 2

Výrobné číslo :

Držané za prevádzky v ruke : ÁNO NIE
(Zakrúžkujte !)

Napätie: 230V

Trieda ochrany (I., II., III.,):

Skupina spotrebiča : A B C D E

(Zakrúžkujte !)

Dátum revízie	Namerané hodnoty .				Vyhodnotenie: vyhovuje nevyhovuje		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka, ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia V Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	chod	celkovo	
30.3.2019	0,08		50	0,03		vyhovuje	B.Hromkovič Elektrotechnik specialista

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.
Na meranie boli použité tieto meracie prístroje : PU 184 v.č. 9707583

REVÍZIE ELEKTRICKÝH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610 .

Názov elektr. spotrebiča : pákový výčap

T Y P : č. 1

Výrobné číslo :

Držané za prevádzky v ruke : ÁNO NIE
(Zakrúžkujte !)

Napätie: 230V

Trieda ochrany (I., II., III.,):

Skupina spotrebiča : A B C D E
(Zakrúžkujte !)

Dátum revízie	Namerané hodnoty .				Vyhodnotenie: vyhovuje nevyhovuje		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka, ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia V Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	chod	celkovo	
30.3.2019	0,08		50	0,03		vyhovuje	B.Hromkovič Elektrotechnik špecialista

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.
Na meranie boli použité tieto meracie prístroje : PU 184 v.č. 9707583