

REVÍZIE ELEKTRICKÝH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610 .

Názov elektr. spotrebiča : Barový pult

Napätie: 230V

T Y P : Litekookin

Trieda ochrany I., II., III.,):

Výrobné číslo :

Skupina spotrebiča : A B C D E

Držané za prevádzky v ruke : ÁNO NIE
(Zakrúžkujte !)

(Zakrúžkujte !)

Dátum revízie	Namerané hodnoty .				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko: Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka, ktorý revíziu vykonal. <i>EC 31028-27-ED</i>
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia V Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje / nevyhovuje		
					chod	celkovo	
30.3.2019	0,04		50	0,03		vyhovuje	<i>B. Hromkovič</i> Elektrická špecialista

Súčasťou revízie sú aj predĺžovacie šnúry.
Na meranie boli použité tieto meracie prístroje : PU 184 v.č. 9707583

REVÍZIE ELEKTRICKÝH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610 .

Názov elektr. spotrebiča : Barový pult

Napätie: 230V

TYP : Litekookin č.3

Trieda ochrany (I., II., III.):

Výrobné číslo :

Skupina spotrebiča : A B C D E

Držané za prevádzky v ruke : ÁNO NIE
(Zakrúžkujte !)

(Zakrúžkujte !)

Dátum revízie	Namerané hodnoty .				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka, ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia V Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje	nevyhovuje	
					chod	celkovo	
30.3.2019	0,05		50	0,03		vyhovuje	B. Hromkovič Elektrikár, špecialista

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.

Na meranie boli použité tieto meracie prístroje : PU 184 v.č. 9707583

REVÍZIE ELEKTRICKÝH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610 .

Názov elektr. spotrebiča : Barový pult

Napätie: 230V

T Y P : Litekookin č.2

Trieda ochrany (I., II., III.):

Výrobné číslo :

Skupina spotrebiča : A B C D **E**

Držané za prevádzky v ruke : **ÁNO** **NIE**
(Zakrúžkujte !)

(Zakrúžkujte !)

Dátum revízie	Namerané hodnoty .				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka, ktorý revíziu vykonal. EC 312006-EZ E2A B. Hromkovič Elektronik specialista
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia V Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje nevyhovuje	chod celkovo	
30.3.2019	0,05		50	0,03		vyhovuje	

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.
Na meranie boli použité tieto meracie prístroje : PU 184 v.č. 9707583